
Programme de Formation

Recyclage habilitation électrique BR-BC-B2V indice BR Photovoltaïque (personnel électricien) (DORDOGNE)

Organisation

Durée : 10 heures et 30 minutes

Mode d'organisation : Présentiel

Contenu pédagogique



Objectifs pédagogiques

- Permettre aux personnes déjà formées et habilitées de type B0, B1, BS, BE, B2, BR, BC/HOV, de se mettre en conformité avec la nouvelle Norme NF C 18510
- Donner les prescriptions de sécurité électrique conformément aux décrets
- Habilitation possible aux titres : B indice 1-2-R-V - C-(BP, BR PV, B1V, B2V, BC)
- Pour les entreprises intervenant dans des entreprises utilisatrices : mise à jour des habilitations



Public visé

Personnel électricien chargé d'accomplir des interventions générales sur des installations photovoltaïques



Prérequis

Avoir suivi une formation et fournir une attestation de moins de 3 ans



Description

RAPPELS DES DEFINITIONS ET DES CONDITIONS D'EXERCICE

- Opération d'ordre non électrique
- Ouvrages, installations et équipements
- Matériel et outillage de sécurité
- Définitions relatives aux distances, zones et locaux
- Définitions relatives aux documents d'habilitation

NOUVEAUX TEXTES PARUS

- Mise à jour des connaissances en fonction des textes parus

STRUCTURE DE LA NORME FC 18 510

- Domaine de tension
- Travaux hors tension, travaux sous tension
- Rôles des différents intervenants :
- Travaux électriques et non électriques
- Chargé d'opération
- Chargé d'intervention
- Charge de travaux
- Chargé de consignation
- Documentation actualisée sur les différents thèmes

INTERVENTIONS TRAVAUX ET MANOEUVRES SUR OU APROXIMATE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES



- Obligations et conditions d'utilisation
- Champs restrictifs de travail et zone de travail

MATERIEL DE SECURITE

- Technologie et mise en oeuvre des matériels et équipements de protection : EPI, EPC, ECS
- Revue des différentes difficultés rencontrées par les intervenants

SECURITE INSTALLATION

- Rôle et normalisation des différents systèmes de sécurité
- Protection des personnes et des biens
- Indices de protection relatifs au lieu et aux conditions d'exploitation
- Prise de terre et protection différentielle : sécurité dans l'utilisation du matériel électroportatif

CONDUITE A TENIR EN CAS D'ACCIDENT OU D'INCIDENT

- Incendie sur les réseaux ou sur les équipements
- Procédures et consignes en cas d'accident corporel ou incendie dans un environnement électrique
- Analyse des risques pour une situation donnée et correspondante à l'habilitation visée

RISQUES SPECIFIQUES

- Certains chapitres peuvent être développés en fonction des risques spécifiques
- **Les EPI sont nécessaires pour les Travaux Pratiques (TP) BE**



Modalités pédagogiques

Méthode active et participative



Moyens et supports pédagogiques

Alternance d'apports théoriques et d'exercices d'application



Sanction

Attestation de formation

Avis comprenant un titre d'habilitation pré-rédigé.

La durée de validité recommandée selon la norme NF C 18-510 est de 3 ans.



Informations complémentaires

Pour toute personne en situation de handicap, merci de bien vouloir nous contacter.



Informations Accessibilité

Pour toute personne en situation de handicap, merci de bien vouloir nous contacter.

Référente handicap : Mme Héloïse DENIS : 06 61 01 43 43 – denish@nelleaquitaine.ifrb.fr

Taux de satisfaction 2023 : 99 % des stagiaires ont été satisfaits de nos formations et de nos formateurs

Taux de réussite 2023 : 97 % des stagiaires ont atteint les objectifs des formations